

Arrakis d.o.o. Hreljička 88, Zagreb, tel. 01 6539 272 e-mail: arrakis@arrakis.hr	VRSTA:	IZVJEŠĆE O PREGLEDU GRAĐEVINE GLEDE UPORABLJIVOSTI I STANJA KONSTRUKCIJE
	GRAĐEVINA:	SREDNJA ŠKOLA VRBOVEC
	LOKACIJA:	k.č.br. 1525, k.o. 337854, VRBOVEC_1
	MJESTO I DATUM:	ZAGREB, siječanj 2021.

2.6 ZAKLJUČAK I PREPORUKA ZA DALJNJE POSTUPANJE

<p>Pregled je pokazao da se prvotna seizmička otpornost građevine NIJE SMANJILA te da NE postoji opasnost od urušavanja i veće opasnosti.</p> <p>S obzirom da nisu detektirana oštećenja, te procjeni rizika prema Europskoj makroseizmičkoj ljestvici EMS-98 zgrada je UPORABLJIVA.</p>	
Mjesto i datum: ZAGREB, siječanj 2021.	Potpis: DALIMIR JURKOVIĆ, dipl.ing.građ., ovlaštenu inženjer građevinarstva, broj ovlaštenja: G 3319 